




計量証明書

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。



株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
計量証明登録機関 (福井県第54号)
環境計量士 村川 亮人 (濃度 第10447号)

| | |
|-----|----------------------|
| 受付日 | 令和 6年 7月 8日 |
| 依頼者 | 一般社団法人 若狭高浜観光協会 様 |

| | | | |
|-----------|--------------------|-----|------------------|
| 採水年月日及び時刻 | 令和 6年 7月 8日 10時15分 | 天 候 | 前日: 晴れ 当日: 曇り |
| 検体の種類 | 海水 | 気温 | 29.3℃ |
| 採水場所 | 和田海水浴場 | 水温 | 29.0℃ |
| 検体名(業務名等) | 若狭和田海水浴場水質検査 | 採水者 | 試験機関 |

| 計量の対象 | 計量証明の結果 | 計量方法 |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 水色* | 8 | 70-ll・ウレ水色標準液による |
| 油膜の有無* | なし | 目視による観察 |
| 透明度* | 1.0 m 以上 | 透明度板による目視 |
| pH (水素イオン濃度) | 8.3 (20℃) | JIS K 0102 12.1 |
| SS (浮遊物質量) | 1 mg/L 未満 | 環境庁告示第59号 附表9 |
| 糞便性大腸菌群数* | 0 個/100mL | メンブランフィルター法 (M-FC法) |
| 濁度* | 1 度 | JIS K 0101 9 |
| 腸球菌* | 2 個/100mL | メンブランフィルター法 (M-インテロコッカス法) |
| ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- |
| 検査期日 | 令和 6年 7月 8日 ~ 令和 6年 7月16日 | |

| | |
|------|------------------------------|
| 特記事項 | *項目は、計量法第107条の計量対象外。 ---- |
|------|------------------------------|